



# Cheminement câble HTA SALT Lomé

## Raccordement centrale au sol

Maîtrise d'ouvrage :



Société Aéroportuaire de  
Lomé - Tokoin  
BP 10112  
LOME  
TOGO

Maîtrise d'oeuvre :



IDESUN  
B8, VEAS Minerve  
40 avenue des Gardians  
34 160 Castries  
FRANCE

n° du document : <b>AF 19_141 - 41- 0010</b>		Index : <b>B</b>
Echelle : <b>1:5000</b>	Format : <b>A3</b>	Date : <b>21/12/2020</b>
Dessiné par : <b>LED</b>	Vérifié par : <b>EL</b>	

Index	Description	Date
A	Version d'origine	05/11/2020
B	Mise à jour APD	21/12/2020
C		
D		

### ARCHITECTURE :

Modules de 390Wc  
90 tables de 26 modules  
Onduleurs string de 185kVA

Inclinaison : 15°  
Azimut : 0° Sud

PDL et Local stockage

— Ligne HTA

